



М.Б. Жуков  
2012 г.

**АКТ**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя ООО «Гарант-Сервис»

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Находка, ул. Постышева, д. 15

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета тепловой энергии соответствует проекту 1161-ТМ и

Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с «01» февраля 2012 г. по «15» октября 2012 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Теплоснабжение				
№ п/п	Тип прибора	Показания прибора на момент допуска	Заводской номер	Место установки и наличие пломбы
1	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-03	ВНР/ВОС = 25/2 час.	148229	AJ13523
2	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-03	Q= 2,905 Гкал	148229	AJ13523
3	Комплект термометров сопротивления КТС-Б	T1= 79,52 C	32103г/х	AJ13525
		T2= 55,26 C		AJ13524
4	Преобразователь расхода электромагнитный МастерФлоу-32	V1= 108,28 м3	032007278	AJ13521
5	Преобразователь расхода электромагнитный МастерФлоу-32	V2= 110,75 м3	032007279	AJ13522
Горячее водоснабжение				
1	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-03	ВНР/ВОС = 27/0 час.	148229	AJ13523
2	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-03	Q= 0,259 Гкал	148229	AJ13523
3	Комплект термометров сопротивления КТС-Б	T1= 62,01 C	32047г/х	AJ13526
		T2= 47,61 C		AJ13527
4	Счетчик холодной и горячей воды МТВИ-32	V1= 19,73 м3	11505014	AJ13528
5	Счетчик холодной и горячей воды МТВИ-32	V2= 17,04 м3	11505032	AJ13529

**Представитель энергоснабжающей организации ФН КГУП «Примтеплоэнерго»**

Инженер ОТИ Кобув Н.В.

(должность, фамилия, номер телефона)

**Ответственный представитель потребителя ООО «Гарант-Сервис»**

Инженер-теплотехник Комаров Ю.В.

(должность, фамилия, номер телефона)

