



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
энергоснабжающей организации
М.Б. Жуков
2010 г.

АКТ

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя ООО «Гарант-Сервис»

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу г. Находка, Озерный бульвар, д. 14

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета тепловой энергии соответствует проекту TS-010-42-000-ТМ и Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию

с «01» декабря 2010 г. по «15» мая 2011 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4
Вычислитель количества теплоты ВКТ-7	91510	ВНР/ВОС= 8/1 час	4224038
Вычислитель количества теплоты ВКТ-7	91510	Е= 0.823 Гкал	4224038
Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ	306469	U1= 43.06 м3	4223826
Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ	295227	U2= 42.88 м3	4223475
Термопреобразователь сопротивления КТСП-Н (комплект 2 шт.)	25519	T1= 68.53 С	4223801
		T2= 49.08 С	4223465
Выключатель питания			4223456

Представитель энергоснабжающей организации ФН КГУП «Примтеплоэнерго»

Н.О. Начальника ОБИ

(должность, фамилия, номер телефона)

Ответственный представитель потребителя ООО «Гарант-Сервис»

инженер теплотехник

(должность, фамилия, номер телефона)

