

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
энергоснабжающей организации

А.В.Федяев

« 19 » 10 2015 г.



АКТ №

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО «Гарант-Сервис»** по адресу: **г. Находка, проспект Мира, 30**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **узел учета тепловой энергии соответствует проекту TS-015-14-000-ТМ и Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя**

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии **допускается** (не допускается) в эксплуатацию с **«19» октября 2015г.** по **«15» октября 2016г.** в следующем составе оборудования и пломбируется:

Теплоснабжение				
№ п/п	Тип прибора	Показания прибора на момент допуска	Заводской номер	Место установки и наличие пломбы
1	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-04	ВНР/ВОС= 659/12 час	233528	13*20384643 13*20384644
2	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-04	Q=0,000 Гкал	233528	13*20384643 13*20384644
3	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н	T1= 54,33°C T2=47,34 °C	16542г/х	76366695 76366692
4	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50	V1= 0,00м³ M1= 0,00 т	636155	76366693
5	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50	V2= 0,00м³ M2= 0,00т	636151	76366694
6	Преобразователь давления ПДТВХ-1-02	P1= 6,03 кгс/см²	15-00892	
7	Преобразователь давления ПДТВХ-1-02	P2= 5,22 кгс/см²	15-00893	

Представитель энергоснабжающей организации ФН КГУП «Примтеплоэнерго»
Начальник ОТИ Мысин М.Е.

(должность, фамилия, номер телефона)

Ответственный представитель потребителя ООО «Гарант-Сервис»
Инженер-теплотехник Пак А.И. 89147212212

(должность, фамилия, номер телефона)

