

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

энергоснабжающей организации

И.В. Коломеец

« \_\_\_\_\_ »

2015 г.



**АКТ №**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО «Гарант-Сервис»** по адресу: **г. Находка, проспект Мира, 16**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **узел учета тепловой энергии соответствует проекту TS-014-10-000-ТМ и Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя**

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии **допускается** (не допускается) в эксплуатацию с **«14» января 2015г.** по **«15» октября 2015г.** в следующем составе оборудования и пломбируется:

Теплоснабжение				
№ п/п	Тип прибора	Показания прибора на момент допуска	Заводской номер	Место установки и наличие пломбы
1	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-02	ВНР/ВОС= 472/24 час	248466	76359546
2	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-02	Q= 81,199 Гкал	241267	76359546
3	Комплект термометров сопротивления КТСП-Н	T1= 63,77 °C T2= 53,16 °C	42623г/х	76359549 76359550
4	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50	V1= 6398,51 м³ M1= 6249,00 т	592345	76359547
5	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50	V2= 5991,72 м³ M2= 5893,86 т	592324	76359548

Представитель энергоснабжающей организации ФН КГУП «Примтеплоэнерго»

Начальник ОТИ Мысин М.Е.

(должность, фамилия, номер телефона)

Ответственный представитель потребителя ООО «Гарант-Сервис»

Инженер-теплотехник Комаров Ю.В.

(должность, фамилия, номер телефона)

