

А К Т
обследования системы отопления здания
(помещения)

г. Находка
М.К. № 010 к.7 по Озерной Бульвару

20 17 г.

Дата составления акта « 31 » июл

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представителей теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго»

Находкинского филиала инженер-инспектор ОТИ сектора по работе с потребителями

О.Н. Андрусак.

Представитель организации _____

Представитель абонента _____

Составили настоящий акт осмотра системы отопления (помещения). В результате осмотра выявлено следующее:

Силом Ук ООО "Гарант-Сервис" произведено обследование от системы отопления многоквартирного жилого дома от централизованной паразитической водоснабжающей (4х7мб) системы большого размера не паразитической и обратной трубопровода D4=76мм после заборной арматуры. Обследование произведено на основании общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома. Протокол от 24.05.2017г. За обследование от системы ГВС проплатовано 100% от общего количества помещений.

Паразитическая система ГВС не работает

Представитель теплоснабжающей
организации КГУП «Примтеплоэнерго»
Находкинского филиала

О.Н. Андрусак О.Н.

Представитель организации _____

Представитель абонента _____