



Руководитель
 энергоснабжающей организации
 М.Б. Жуков
 « » 2010 г.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя ООО «Гарант-Сервис»

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу г. Находка, ул. Постышева, д. 23

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета тепловой энергии соответствует проекту TS-009-60-000-ТМ и Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию

с « 01 » ноября 2010 г. по « 15 » мая 2011 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4
Вычислитель количества теплоты ВКТ-7	96879	ВНР/ВОС= 95/0 час	4223125
Вычислитель количества теплоты ВКТ-7	96879	Е= 6.267 Гкал	4223125
Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ	292712	U1= 747.50 м3	4223668
Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ	292725	U2= 745.28 м3	4223675
Термопреобразователь сопротивления КТСП-Н (комплект 2 шт.)	15368	T1= 54.03 С	4223644
		T2= 45.04 С	4223688
Выключатель питания			4223698

Представитель энергоснабжающей организации ФН КГУП «Примтеплоэнерго»

Начальник ОУИ: А.Чероб, М.С. Щербакова

(должность, фамилия, номер телефона)

Ответственный представитель потребителя ООО «Гарант-Сервис»

инженер теплотехники Ю.В. Комаров

(должность, фамилия, номер телефона)

