

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ФН КГУП «Примтеплоэнерго»

Улайси М.Ю.

«11» января 2016 г.



АКТ №

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя ООО «Гарант Сервис» по адресу: г. Находка, ул. Проспект Мира д.30а (наименование потребителя и его абонентский номер)

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета тепловой энергии соответствует проекту TS-015-28-000-ТМ и Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с «11» января 2016г. по «15» октября 2016г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Теплоснабжение				
№ п/п	Тип прибора	Показания прибора на момент допуска	Заводской номер	Место установки и наличие пломбы
1	Вычислитель количества теплоты ТВ 7	Q= 48,55706 Гкал ВНР/ВОС= 430/4 час	14-015672	76359681
2	Комплект термометров сопротивления КТСП-Н	T1= 64 °C T2= 52 °C	32439 г/х	76359684 76359685
3	Преобразователь расхода электромагнитный «ПитерФлоу» ду 50	V1= 3277,03365 м ³ M1= 3206,02298 т	062690	76359682
4	Преобразователь расхода электромагнитный «ПитерФлоу» ду 50	V2= 3255,03376 м ³ M2= 3210,12556 т	062675	76359683
5	Преобразователь давления измерительный НТ	P= 6,0 кг/см ³	46704	
6	Преобразователь давления измерительный НТ	P= 5,4 кг/см ³	48283	

Представитель энергоснабжающей организации ФН КГУП «Примтеплоэнерго» инженер ОТИ

Журба Д.Е. (должность, фамилия, номер телефона)

Ответственный представитель потребителя ООО «Гарант Сервис» инженер-теплотехник.

Пак .А.И. (должность, фамилия, номер телефона)

