УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ФН КГУП «Примтеплоэнерго»
Улайси М.Ю.
«___9___» _____ 2016 г.

АКТ №
допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО «Гарант Сервис»** по адресу: **г. Находка, ул Проспект Мира д.30б**
(наименование потребителя и его абонентский номер)
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **узел учета тепловой энергии соответствует проекту TS-016-03-000-ТМ и Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя**
(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии **допускается** в эксплуатацию с **«11» марта 2016г.** по **«15» октября 2016г.** в следующем составе оборудования и пломбируется:

Теплоснабжение				
№ п/п	**Тип прибора**	**Показания прибора на момент допуска**	**Заводской номер**	**Место установки и наличие пломбы**
1	Вычислитель количества теплоты ТВ 7	Q= 26,313Гкал ВНР/ВОС= 203/94 час	15017181	76366396
2	Комплект термометров сопротивления КТСП-Н	T1= 52.97 °С T2= 43.67°С	35596 г/х	76366397 76366398
3	Преобразователь расхода электромагнитный «ПитерФлоу» ду 50	V1=2358,946 м³ M1= 2320,676 т	65269	13*20384635
4	Преобразователь расхода электромагнитный «ПитерФлоу» ду 50	V2= 2332,678 м³ M2= 2307,799т	65068	13*20384636
5	Преобразователь давления измерительный НТ	P= 5.8кг/см³	48808	
6	Преобразователь давления измерительный НТ	P= 5.2 кг/см³	47096	

Представитель энергоснабжающей организации ФН КГУП «Примтеплоэнерго»
инженер ОТИ _____ Журба Д.Е
(должность, фамилия, номер телефона)

Ответственный представитель потребителя ООО «Гарант Сервис»
инженер-теплотехник. _____ Пак .А.И
(должность, фамилия, номер телефона)