

г. Находка

от «05» мая 2014 г.

АКТ

Комиссия в составе инженера-инспектора ОТИ ФН КГУП «Примтеплоэнерго» Андрусак О.Н., инженера РУ ООО «Гарант-Сервис» Кобзарев И.В., инженера-теплотехника ООО «Гарант-Сервис» Комарова Ю.В., составили настоящий акт о том, что 05.05.2014г. на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г. Находка, ул. Постышева, 19 проведенного в форме очного голосования 05.02.2014г., произведено отключение центрального горячего водоснабжения, видимый разрыв на подающем и циркуляционном трубопроводе горячего водоснабжения.

Инженер-инспектор ОТИ ФН КГУП «Примтеплоэнерго»




Андрусак О.Н.

/Инженер РУ ООО «Гарант-Сервис»



Кобзарев И.В.

Инженер-теплотехник ООО «Гарант-Сервис»



Комаров Ю.В.