



**АКТ**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО «Гарант-Сервис»**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу г. **Находка, проспект Мира, д. 34**

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **узел учета тепловой энергии соответствует проекту TS-010-25-000-ТМ и Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя**

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию

с «01» января 2010 г. по «15» мая 2011 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4
Вычислитель количества теплоты ВКТ-7	97110	ВНР/ВОС= <u>24/0</u> час	4223012
Вычислитель количества теплоты ВКТ-7	97110	E= <u>1.777</u> Гкал	4223012
Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ	306003	U1= <u>91.36</u> м3	4223669
Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ	299236	U2= <u>99.28</u> м3	4223013
Термопреобразователь сопротивления КТСП-Н (комплект 2 шт.)	25526	T1= <u>64.26</u> С	4223054
		T2= <u>44.59</u> С	4223010
Выключатель питания			4223684

Представитель энергоснабжающей организации ФН КГУП «Примтеплоэнерго»

И.О. Начальника ОУИ М.С. Щербанов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Ответственный представитель потребителя ООО «Гарант-Сервис»

инженер теплотехник Ю.В. Комаров  
 (должность, фамилия, номер телефона)