

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
энергоснабжающей организации
В.Н. Стратов
2009 г.



АКТ

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии
потребителя ООО «Гарант-Сервис»

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу г. Находка, Озерный бульвар, д. 12

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего
установлено: узел учета тепловой энергии соответствует проекту TS – 009 – 04 – 000 – ТМ
и Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается (не
допускается) в эксплуатацию

с «22» апреля 2009 г. по «15» мая 2010 г. в следующем со составе
оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
1	2	3	4
Ультразвуковой счетчик SKU-01-A2	0806049	H= <u>1,01</u> час	4156662
Ультразвуковой счетчик SKU-01-A2	0806049	E= <u>0,16</u> Гкал	4156662
Преобразователь расхода первого канала Д 32 мм	19120	U1= <u>3,92</u> тонн	4156648
Преобразователь расхода второго канала Д 32 мм	19121	U2= <u>3,91</u> тонн	4156633
Термопреобразователь сопротивления КТС-Б (комплект 2 шт.)	6251	T1= <u>40,42</u> С	4156647
		T2= <u>30,43</u> С	4156650
Выключатель питания			4156670

Представитель энергоснабжающей организации ФН КГУП «Примтеплоэнерго»
Начальник ОТИ Лыкова Г.М.

(должность, фамилия, номер телефона)

Ответственный представитель потребителя ООО «Гарант-Сервис»
Технический директор Конев А.В.

(должность, фамилия, номер телефона)

