Утверждаю
Главный инженер Находкинского
филиала
КГУП «Примтеплоэнерго»
_____ Улайси М.Ю.
"09" декабря 2015

АКТ №

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя ООО «Гарант Сервис»_ по адресу: г. Находка, ул. Постышева дом 11_____

(наименование потребителя и его абонентский номер)

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **узел учета тепловой энергии соответствует проекту_____**
и Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя_____

(указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии **допускается** (не допускается) в эксплуатацию с **«09» декабря 2015 г.** по **«15» октября 2016 г.** в следующем составе оборудования и пломбируется:

Теплоснабжение				
№ п/п	**Тип прибора**	**Показания прибора на момент допуска**	**Заводской номер**	**Место установки и наличие пломбы**
1	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-04	ВНР/ВОС= 308/27час	237119	76359656
2	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-04	Q= 32,468 Гкал	237119	76359656
3	Комплект термометров сопротивления КТСП-Н	T1= 57,23 °С T2= 48,23°С	26381 г/х	76359659 76359657
4	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50	V1= 2624.57 м³ M1= 2571.03 т	639296	76359660
5	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50	V2= 2559.96 м³ M2= 2524.44 т	638767	76359658
6	Преобразователь давления измерительный	P1=5,8 кгс/см°	48541	
7	Преобразователь давления измерительный	P2=5,6кгс/см°	48313	
Горячее водоснабжение				
1	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-04	Q=0,794 Гкал	237119	76359656
2	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-ДУ-20	V1=92.88, м³ M1=91.82 т	641140	76359675
3	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-ДУ-20	V2=95.27 м³ M2=94.66 т	641145	76359671
4	Комплект термометров сопротивления ТСП-Н	T1=10°С T2=10°С	20976г/х	76359674 76359672
5	Преобразователь давления измерительный	P1= 4,0кгс/см°	48506	
6	Преобразователь давления измерительный	P2=3,9кгс/см°	48588	

Представитель энергоснабжающей организации ОТИ КГУП «Примтеплоэнерго»
Инженер ОТИ филиала «Находкинский» Журба Д.Е.
(должность, фамилия, номер телефона)

Ответственный представитель потребителя ООО «Гарант Сервис»
Инженер-теплотехник_____ Пак А.И._____
(должность, фамилия, номер телефона)