

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель  
 энергоснабжающей организации  
 А.В. Федяев  
 « 20 » \_\_\_\_\_ 2015 г.



**АКТ №  
 допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО «Гарант-Сервис»** по адресу: **г. Находка, Озерный бульвар, 11«Б»** (наименование потребителя и его абонентский номер) и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: **узел учета тепловой энергии соответствует проекту TS-015-13-000-ТМ и Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя** (указать соответствие или несоответствие пунктам настоящих Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии **допускается** (не допускается) в эксплуатацию с **«20» октября 2015г.** по **«15» октября 2016г.** в следующем составе оборудования и пломбируется:

Теплоснабжение				
№ п/п	Тип прибора	Показания прибора на момент допуска	Заводской номер	Место установки и наличие пломбы
1	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-04	ВНР/ВОС= 50/718 час	233556	76366626
2	Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-04	Q= 0,000 Гкал	233556	76366626
3	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н	T1= 43,56 °C T2= 35,12 °C	7409г/х	76366629 76366627
4	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32	V1= 0,00 м³ M1= 0,00 т	633388	76366630
5	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32	V2= 0,00 м³ M2=0,00 т	633418	76366628
6	Преобразователь давления ПДТВХ-1-02	P1= 5.6 кгс/см²	13-08028	
7	Преобразователь давления ПДТВХ-1-02	P2= 5.3 кгс/см²	13-08029	

**Представитель энергоснабжающей организации ФН КГУП «Примтеплоэнерго»**  
 Начальник ОТИ Мысин М.Е.

(должность, фамилия, номер телефона)

**Ответственный представитель потребителя ООО «Гарант-Сервис»**  
 Инженер-теплотехник Пак А.И. 89147212212

(должность, фамилия, номер телефона)

