г. Находка от «10» апреля 2013г.

АКТ

Комиссия в составе: инженер ОТИ НФ КГУП «Примтеплоэнерго» Иванова И.Л., инженер РУ ООО «Гарант-Сервис» Кобзарев И.В., инженер-теплотехник ООО «Гарант-Сервис» Комаров Ю.В., составили настоящий акт, о том что 09.04.2013г. на основании протокола общего собрания собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Находка, ул. Постышева, 23 от 19.03.2013г., произведено отключение центрального горячего водоснабжения, путем отглушения газосваркой подающего и циркуляционного трубопровода на вводе в дом. Водомерный узел горячего водоснабжения, установленный на водопроводном вводе многоквартирного жилого дома, демонтирован. Показания водомеров на момент демонтажа: 05341-подающий, 03555-циркуляционный.

Инженер ОТИ НФ КГУП «Примтеплоэнерго» Иванова И.Л.

Инженер РУ ООО «Гарант-Сервис» Кобзарев И.В.

Инженер-теплотехник ООО «Гарант-Сервис» Комаров Ю.В.